

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел в г. Златоусте и Кусинском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. Ковшова, д. 28, г. Златоуст, 456200
тел/факс 8(3513)62-22-01 E-mail: zlatrpn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

исх. № 181 от 23.01.2019 г.

Главе Кусинского городского поселения
В.Г.Васеневу.
456940 Челябинская область, Кусинский
район, г.Куса, ул.Андроновых,5.
т/факс 83(5154) 30250

Уведомление.

Уважаемый Валерий Георгиевич!

По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой воды на территории Кусинского муниципального района процент неудовлетворительных проб в 2018 году составил 3,3%, в т.ч. по санитарно-химическим показателям 1,5%, (2017 г. – 2,5%), по микробиологическим показателям 5,05% (2017г. – 3,1 %), а именно:

1. В источниках и распределительной сети г.Куса(ведомство ООО «Горводоканал»): процент неудовлетворительных проб составил 5,0%. На санитарно-химические показатели отобрано 129 пробы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 7 проб, процент неудовлетворительных проб составил 5,4% (2016 г. -3,2%), по показателям: мутность – 4,0 ЕМФ (при нормативе не более 2,6ЕМФ), жесткость – до 9,2 мг-экв/куб.дм (при нормативе – не более 7,0), нитраты – 51,9-71,3 мг/куб.дм(при нормативе не более 45), магний – 56,6 мг/куб.дм (при нормативе не более 50). На микробиологические показатели отобрано 130 пробы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 6 проб, процент неудовлетворительных проб составил 4,6% (2017 г. - 0,8%) по показателю ОКБ и ТКБ – до 140 бактерий в 100 мл (при нормативе - отсутствие), ОМЧ – до 88 КОЕ/мл в 1 мл(при нормативе не более 50).

В соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в 2017-2018 годах уведомления представлялись в Ваш адрес, и адрес балансодержателей водопроводных сооружений. Разработанные планы мероприятия для согласования, в адрес ТО Роспотребнадзора, были представлены ООО «Горводоканал».

Наряду с этим, проводимый объем мероприятий недостаточен для приведения качества питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями, так как количество нестандартных проб остается на высоком уровне и имеют тенденцию к ухудшению, часть водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, не в полном объеме, соответствуют нормативным требованиям, нарушаются режимы содержания и эксплуатации зон санитарной охраны и водопроводных сооружений.

Учитывая вышеизложенное, Прошу Вас принять организационные меры в соответствии с требованиями ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по разработке и согласованию планов-мероприятий, включению в инвестиционные программы конкретных мероприятий, направленные на улучшение качества воды, с определением источников финансирования, в том числе:

1. По принятию мер по недопущению ухудшения качества питьевой воды, согласно п.1 ст. 23 Главы 4 ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. По приведению зон санитарной охраны подземных источников питьевого назначения в соответствие с нормативными требованиями.

3. По дальнейшей разработке проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

4. По решению вопроса о получении санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам подземных источников для целей питьевого водоснабжения.

5. По замене и ремонту ветхо-аварийных сетей водоснабжения.

Информацию о принятых мерах представить в ТО Роспотребнадзора в г.Златоусте и Кусинском районе в срок до 01.07.2019 г.

Начальник



З.М. Губжокова.

Баранова Т.Ф.
60-05-50